

GB/T 15316—2009

项目及内容、评价结论和处理意见的建议。

11.6 节能监测结果的分析与评价应考虑供能质量变化的影响。

11.7 综合节能监测报告格式由行业和地方节能主管部门根据能源科学管理实际需要统一拟定、印制。

11.8 单项节能监测报告的格式由单项节能监测标准规定。

GB/T 15316—2009

ICS 27.010  
F 04



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15316—2009  
代替 GB/T 15316—1994

## 节能监测技术通则

General principles for monitoring and testing  
of energy saving



GB/T 15316—2009

版权专有 侵权必究

\*

书号:155066·1-38596

定价: 14.00 元

2009-03-11 发布

2009-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

6.5 监测用的仪表、量具,其准确度应保证所测结果具有可靠性,测试误差应在被监测项目的相关标准所规定的允许范围以内。

## 7 节能监测的检查和测试项目

### 7.1 节能监测的检查项目

7.1.1 节能监测测试前应进行节能监测检查项目的检查,符合要求后方可进行节能监测测试。

7.1.2 对节能监测测试复杂、测试周期较长、标准或规范规定测试时间间隔长的项目,可以不列为节能监测的直接测试控制指标而列为节能监测的检查项目。

7.1.3 保证被监测设备或系统能正常生产运行的项目(包括符合安全要求的项目)应列为节能监测的检查项目。

7.1.4 国家节能法律、法规、政策有明确要求的项目应列为节能监测的检查项目。

### 7.2 节能监测的测试项目

节能监测测试项目应具有代表性,能反映被监测对象的实际运行状况和能源利用状况,同时又便于现场直接测试。

## 8 节能监测的方式

8.1 由监测机构进行节能监测。

8.2 由用能单位在监测机构的监督、指导下进行自检,经监测机构检验符合监测要求者,监测机构予以确认,并在此基础上进行评价和作出结论。

## 9 节能监测项目评价指标的确定

9.1 监测评价指标应按相关的国家标准确定。

9.2 监测项目评价指标没有国家标准者,应按行业或地方规定确定。

## 10 监测机构的技术要求

10.1 节能监测机构的实验室的工作环境应能满足节能监测的要求。

10.2 节能监测用的仪器、仪表、量具和设备应与所从事的监测项目相适应。

10.3 监测人员应具备节能监测所必要的专业知识和实践经验,需经技术、业务培训与考核合格。

10.4 监测机构应具有确保监测数据公正、可靠的管理制度。

## 11 节能监测评价结论与报告的编写

11.1 监测工作完成后,监测机构应在 15 个工作日内作出监测结果评价结论,写出监测报告交有关节能主管部门和被监测单位。

节能监测结论和评价,包括节能监测合格与不合格的结论、相应的评价文字说明。

11.2 节能监测检查项目合格指标和节能监测测试项目合格指标是节能监测合格的最低标准。

11.3 节能监测检查项目和测试项目均合格方可认为节能监测结果合格。节能监测检查项目和测试项目其中一项或多项不合格则视为节能监测结果不合格。

11.4 对监测不合格者,节能监测机构应作出能源浪费程度的评价报告和提出改进建议。

11.5 监测报告分为两类:单项节能监测报告和综合节能监测报告。

11.5.1 单项节能监测报告应包括:监测依据(进行监测的文件编号)、被监测单位的名称、被监测系统(设备)名称、被监测项目及内容(包括测试数据、分析判断依据等)、评价结论和处理意见的建议。

11.5.2 综合节能监测报告应包括:监测依据(进行监测的文件编号)、被监测单位名称、综合节能监测

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准

节能监测技术通则

GB/T 15316—2009

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字

2009 年 9 月第一版 2009 年 9 月第一次印刷

\*

书号:155066·1-38596 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

## 5 节能监测的内容及要求

### 5.1 用能设备的技术性能和运行状况

5.1.1 通用用能设备应采用节能型产品或效率高、能耗低的产品,已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。

5.1.2 用能设备或系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

### 5.2 能源转换、输配与利用系统的配置与运行效率

5.2.1 供热、发电、制气、炼焦等供能系统,设备管网和电网设置要合理,能源效率或能量损失应符合相应技术标准的规定。

5.2.2 能源转换、输配系统的运行应符合 GB/T 3485、GB/T 3486 合理用电、合理用热等能源合理使用标准的要求。

5.2.3 符合 GB/T 1028 的余热、余能资源应加以回收利用。

### 5.3 用能工艺和操作技术

5.3.1 对工艺用能的先进、合理性和实际状况包括工艺能耗或工序能耗进行评价,用能工艺技术装备应符合国家产业政策导向目录的要求,单位产品能耗指标应符合能耗限额标准的要求。

5.3.2 主要用能工艺技术装备应有能源性能测试记录,偏离设计指标的应进行原因分析,安排技术改进措施。

5.3.3 对主要用能设备的运行管理人员应进行操作技术培训、考核、持证上岗,并对是否称职做出评价。

### 5.4 企业能源管理技术状况

5.4.1 用能单位应有完善的能源管理机构,应收集和及时更新国家和地方能源法律、法规以及相关的国家、行业、地方标准,并对有关人员进行宣讲、培训。

5.4.2 应建立完善的能源管理规章制度(如岗位责任、部门职责分工、人员培训、耗能定额管理、奖惩等制度)。

5.4.3 用能单位的能源计量器具的配备和管理应符合 GB 17167 的相关规定。

5.4.4 能源记录台账、统计报表应真实、完整、规范。

5.4.5 应建立完善的能源技术档案。

### 5.5 能源利用的效果

5.5.1 用能单位应按照 GB/T 12723 制定单位产品能源消耗限额并贯彻实施。

5.5.2 产品单位产量综合能耗及实物单耗,应符合强制性能源消耗限额国家标准、行业标准或地方标准的规定。

### 5.6 供能质量与用能品种

5.6.1 供能应符合国家政策规定并与提供给用户的报告单一致。

5.6.2 用能单位使用的能源品种应符合国家政策规定和分类合理使用的原则。

## 6 节能监测的技术条件

6.1 监测应在生产正常、设备运行工况稳定条件下进行,测试工作要与生产过程相适应。

6.2 监测应按照与监测相关的国家标准进行。尚未制定出国家标准的监测项目,可按行业标准或地方标准进行监测。

6.3 监测过程所用的时间,应根据监测项目的技术要求确定。

6.4 定期监测周期为 1 年至 3 年,不定期监测时间间隔根据被监测对象的用能特点确定。

## 前 言

本标准代替 GB/T 15316—1994《节能监测技术通则》。

本标准与 GB/T 15316—1994 相比,主要变化如下:

——删除了原 5.2.2 有关经济运行的要求,补充了 5.2.2 关于合理用电和合理用热国家标准的要求;

——在 5.3.1 中补充了关于能耗限额的要求;

——增加了 5.3.2 关于设备能耗测试记录的要求;

——在 5.4.1 中补充了完善企业能源管理机构的要求;

——补充了第 7 章节能监测的检查和测试项目;

——在第 11 章补充了节能监测评价结论的要求。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会能源管理分委员会归口。

本标准主要起草单位:国家发改委能源研究所、中国标准化研究院、中国节能监察信息网。

本标准主要起草人:辛定国、陈海红、李爱仙、胡秀莲、陈晓萍、张管生。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 15316—1994。