

ICS 91.140.60

P 40

备案号: 20604-2007

# DB

## 北京市地方标准

DB11/T 469—2007

---

### 村镇集中式供水工程施工质量验收规范

Acceptance code for construction quality of rural centralized water  
supply engineering

2007-03-01 发布

2007-07-01 实施

---

北京市质量技术监督局 发布

## 前 言

村镇供水工程是农村重要的基础设施，保障饮水安全是人类安全的重要内容之一。为确保北京市村镇集中式供水工程质量，规范施工质量的验收方法、程序和技术要求，制定本标准。

本标准附录A为资料性附录。

本标准由北京市水务局提出并归口。

本标准负责起草单位：北京市水利水电技术中心。

本标准参加起草单位：中国水利水电科学研究院，北京市水利基本建设工程质量监督中心站，北京万澎科技有限公司。

本标准主要起草人：窦以松、何浩、王万鹏、赵福生、胡孟、刘祥忠、刘文朝、牛淑珍、张锦明、白健、史海波、潘青、莫余诚、李晓亮、崔彩林、赵洁群、高福栋、丁建新。

# 村镇集中式供水工程施工质量验收规范

## 1 范围

本标准规定了村镇集中式供水的水源井、建筑物、水池、管道工程、设备安装、自动控制及监视系统的施工质量验收。

本标准适用于日供水规模不小于 200m<sup>3</sup> 的地下水源供水工程施工质量验收。日供水规模小于 200m<sup>3</sup> 的地下水源供水工程或地表水源供水工程的施工质量验收可参照本标准执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GBJ 141 给水排水构筑物施工及验收规范
- GB 175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
- GB/T 778.2 冷水水表 第2部分：安装要求
- GB 4806.1 食品用橡胶制品卫生标准
- GB 6111 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法
- GB/T 10002.1 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
- GB/T 10002.2 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件
- GB/T 13663 给水用聚乙烯（PE）管材
- GB/T 17219 生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准
- GB/T 18742.2 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材
- GB/T 18742.3 冷热水用聚丙烯（PP-R）管件
- GB 50057 建筑物防雷设计规范
- GB 50093 自动化仪表工程施工及验收规范
- GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
- GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范
- GB 50275 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范
- GB 50296 供水管井技术规范
- CJ/T 133 IC卡冷水水表
- SL 176 水利水电工程施工质量评定规程
- SL 223 水利水电建设工程验收规程
- DBJ 01-51 建筑工程资料管理规程
- DBJ 01-71 市政基础设施工程资料管理规程
- DB11/T 289 农村机井水表安装维护规程
- DB11/T 341 村镇供水工程自动控制系统设计规范
- 北京市生活饮用水卫生监督管理条例（北京市人大常委会公告1997年第79号）
- 建设部推广应用和限制禁止使用技术（建设部2004年第218号公告）
- 饮用水水源保护区污染防治管理规定（[1989]环管字第201号）

## 3 术语和定义