

## Berichtigungen zu DIN EN 681-1:2003-05

Berichtigung 1  
zu  
DIN EN 681-1

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm  
einen Hinweis auf diese Berichtigung zu machen.

ICS 23.040.80

Corrigenda to DIN EN 681-1:2003-05

Corrigenda à DIN EN 681-1:2003-05

In

**DIN EN 681-1:2003-05,****Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-Dichtungen für  
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwässerung —  
Teil 1: Vulkanisierter Gummi; Deutsche Fassung EN 681-1:1996 + A1:1998 + A2:2002 + AC:2002**

ist folgende Korrektur vorzunehmen:

In der Tabelle 3 - Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften von Werkstoffen für Versorgungssysteme für heißes Wasser, ununterbrochene Temperatur bis 110 °C ist der Wert für die Reißdehnung, min. für die Anforderung für Härtekategorie 70 von „200 %“ auf „150 %“ zu ändern.