

DIN 14661

ICS 13.220.20

Ersatz für
DIN 14661:2008-02
Siehe Anwendungsbeginn**Feuerwehrwesen –
Feuerwehr-Bedienfeld für Brandmeldeanlagen**Firefighting equipment –
Fire-brigade control panel for fire detection and fire alarm systemsMatériel de lutte contre l'incendie –
Tableau de commande pour pompiers pour les systèmes de detection et d'alarme
incendie

Gesamtumfang 16 Seiten

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN

Anwendungsbeginn

Diese Norm ist anwendbar ab 1. Februar 2011 und kann zum Nachweis der Konformität von Erzeugnissen angewendet werden. Für Erzeugnisse, die der Ausgabe August 2008 entsprechen, wie durch eine Prüf-/Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf die Ausgabe August 2008 bis 12 Monate nach Anwendungsbeginn noch weiter angewendet werden.

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Maße, Bezeichnung	5
5 Werkstoff	7
6 Anforderungen	7
6.1 Einbau	7
6.1.1 Allgemeines	7
6.1.2 Einbau in ein separates Gehäuse	7
6.1.3 Einbau in andere Bestandteile einer BMA	7
6.2 Frontplatte	7
6.3 Beschriftungen	8
6.4 Anzeige- und Stellteile	8
6.4.1 Anordnung	8
6.4.2 Funktionen	9
6.5 Inneneinrichtung	12
6.5.1 Anschlussleitungen	12
6.5.2 Elektrischer Anschluss	12
6.5.3 Schnittstelle	13
6.6 Umwelteinflüsse	13
7 Prüfung und Konformität	13
7.1 Übereinstimmung	13
7.2 Prüfverfahren für Umweltprüfungen	13
7.3 Kompatibilität	13
7.4 Konformitätsbescheinigung	13
7.5 Kennzeichnung	13
8 Montage	14
9 Abnahme	14
10 Betrieb und Instandhaltung	14
11 Betriebsanleitung	14
Anhang A (normativ) Schnittstelle am FBF zum Anschluss an die BMZ	15
A.1 Allgemeines	15
A.2 Parallele Schnittstelle	15
A.3 Serielle Schnittstelle	15
Anhang B (informativ) Erläuterungen	16
Literaturhinweise	16

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss „Brandmelde- und Feueralarmanlagen“ (NA 031-02-01 AA) des FNFW erarbeitet.

Weitere Informationen siehe Anhang B (informativ).

ACHTUNG — Die Abschnitte 8, 9 und 10 werden in die künftige Neuausgabe der DIN 14675 übernommen, um eine klare Trennung zwischen der Gerätenorm und der Anwendungsnorm herbei zu führen.

Änderungen

Gegenüber DIN 14661:2008-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Aktualisierung der normativen Verweise;
- b) Anforderungen an den elektrischen Anschluss in 6.5.2 wurden aktualisiert;
- c) ergänzende Anforderungen an Anzeige- und Stellteile wurden aufgenommen, um die Verwendung anderer Technologien zu ermöglichen;
- d) Anordnung des FBF im Abschnitt 8 a) wurde präzisiert.

Frühere Ausgaben

DIN 14661: 1984-12, 1998-07, 1998-10, 2001-08, 2008-02