

DIN 14662

ICS 13.220.20

Einsprüche bis 2016-05-08
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 14662:2010-01**Entwurf****Feuerwehrwesen –
Feuerwehr-Anzeigetableau für Brandmeldeanlagen**Firefighting and fire protection –
Fire-brigade indication panel for fire detection and fire alarm systemsLutte contre l'incendie –
Tableau d'indication pour pompiers pour les systèmes de détection et d'alarme incendie**Anwendungswarnvermerk**

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-01-08 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an fnfw@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW), 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 15 Seiten

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Begriffe.....	5
4 Symbole und Abkürzungen.....	5
5 Maße und Bezeichnungen	6
6 Anforderungen.....	7
6.1 Einbau.....	7
6.1.1 Allgemeines	7
6.1.2 Einbau in ein separates Gehäuse.....	7
6.1.3 Einbau in andere Bestandteile einer BMA	7
6.2 Frontplatte.....	7
6.3 Beschriftungen	7
6.4 Anzeige- und Stellteile.....	8
6.4.1 Anordnung.....	8
6.4.2 Funktionen.....	8
6.4.3 Anzeigeprioritäten.....	10
6.4.4 Funktionen.....	10
6.5 Inneneinrichtung.....	13
6.5.1 Elektrische Leitungen.....	13
6.5.2 Systemüberwachung.....	13
6.6 Umwelteinflüsse	13
7 Prüfung und Konformität.....	14
7.1 Übereinstimmung	14
7.2 Prüfverfahren für Umweltprüfungen	14
7.3 Konformitätsbescheinigung.....	14
7.4 Kompatibilität	14
7.5 Kennzeichnung.....	14
8 Betriebsanleitung.....	14
Literaturhinweise	15

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-02-01-07 AK „Feuerwehr-Peripheriegeräte“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 14662:2010-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Vorwort aktualisiert;
- b) Anwendungsbereich aktualisiert;
- c) Abschnitt 6 „Montage“ gestrichen¹⁾;
- d) Abschnitt 7 „Abnahme“ gestrichen¹⁾;
- e) Abschnitt 8 „Betrieb und Instandhaltung“ gestrichen¹⁾;
- f) Abschnitt 9 „Prüfung und Konformität“ überarbeitet;
- g) normative Verweisungen aktualisiert;
- h) redaktionelle Korrekturen.

1) Montage, Abnahme, Betrieb und Instandhaltung des FAT sind in DIN 14675 genormt.