

## Berichtigungen zu DIN 1986-100:2002-03

Berichtigung 1  
zu  
DIN 1986-100

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm einen Hinweis auf diese Berichtigung zu machen.

ICS 91.140.80; 93.030

Corrigenda to DIN 1986-100:2002-03

Corrigenda à DIN 1986-100:2002-03

In  
**DIN 1986-100:2002-03, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke — Teil 100:  
Zusätzliche Bestimmungen zu DIN EN 752 und DIN EN 12056**  
sind folgende Berichtigungen vorzunehmen:

**Abschnitt 8.3.2.2**

4. Absatz

es muss heißen: ... (siehe Bild 15).

**Abschnitt 9.3.2**es muss heißen:  $C$  der Abflussbeiwert (nach Tabelle 6)**Abschnitt 9.3.4.1**

2. Absatz

es muss heißen: ... in Tabelle 7 und Tabelle 8 ...

**Abschnitt 9.3.5.2**

Der letzte Satz

„Das Mindestgefälle bei Leitungen bis DN 200 beträgt  $J = 0,5 \text{ cm/m}$ ; ab DN 250  $J = 1 : \text{DN}$ .“  
ist ersatzlos zu streichen.

Fortsetzung Seite 2 und 3