

中華民國國家標準

CNS**斷路器及開關順序控制符號**

總號 5 5 2 8

類號 C1060

Symbols for Sequential Control (Breakers and Switches)

1. 適用範圍：本標準規定 CNS 5525 順序控制接線展開圖中使用於斷路器及開關之順序控制符號。
2. 記號及名稱：如表 1 所示。

表 1

符 號	名 稱	英 文 名 稱
ABB	氣衝斷路器	Airblast Circuit Breaker
ACB	空氣斷路器	Air Circuit Breaker
AS	電流計切換開關	Ammeter Change-over Switch
BS	按 鈕 開 關	Button Switch
CB	斷 路 器	Circuit Breaker
COS	切 換 開 關	Change-over Switch
CS	控 制 開 關	Control Switch
DS	切 離 開 關	Disconnecting Switch
EMS	緊 急 開 關	Emergency Switch
F	熔 線	Fuse
FCB	磁場斷路器	Field Circuit Breaker
FLTS	浮 控 開 關	Float Switch
FS	磁 場 開 關	Field Switch
FTS	腳 踏 開 關	Foot Switch
GCB	氣 體 斷 路 器	Gas Circuit Breaker
HSCB	高 速 斷 路 器	High-Speed Circuit Breaker
KS	閘 刀 開 關	Knife Switch
LS	極 限 開 關	Limit Switch
LVS	位 準 開 關	Level Switch
MBB	磁 吹 斷 路 器	Magnetic Blow-out Circuit Breaker

(共 2 頁)

公 布 日 期
69 年 5 月 24 日

經 濟 部 標 準 檢 驗 局 印 行

修 訂 日 期
72 年 11 月 17 日

印行日期94年10月

本標準非經本局同意不得翻印

甲 4 (210×297)