


ICS 29.080.10
K 48



中华人民共和国国家标准

GB/T 772—2005
代替 GB 772—1987

GB/T 772—2005

高压绝缘子瓷件 技术条件

Technical specifications of porcelain element for high
voltage insulators

中华人民共和国
国家标准
高压绝缘子瓷件 技术条件
GB/T 772—2005

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzcb.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 21 千字

2006年2月第一版 2006年2月第一次印刷


*

书号: 155066·1-27036 定价 12.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 772—2005

2005-08-26 发布

2006-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 技术要求	2
5 试验	7
6 包装与标志	9

- 6.2 瓷件应在图样规定的部位清晰而牢固地标出制造厂商标及制造年份。
- 6.3 瓷件包装箱(或篓)上应标明：
- 制造厂名称；
 - 瓷件型号(或代号)；
 - 瓷件数量；
 - 包装箱的重量；
 - 符合 GB/T 191 规定的“易碎物品”、“禁止翻滚”标志图形。
- 6.4 随着每批送交的瓷件应附有产品检验合格证,此证应具有制造厂技术检验部门的印章。
-

前 言

本标准代替 GB/T 772—1987《高压绝缘子瓷件 技术条件》。

本标准与 GB/T 772—1987 相比主要变化如下：

——结构和编写规则按 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则》；

——修改了壁厚偏差的规定(1987 年版的 2.1.1.3,本版的 4.1.3)；

——修改了圆度公差的规定(1987 年版的 2.2.1,本版的 4.2.1.3)；

——删去了“超声波探测检查”的规定(1987 年版的 2.9)。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国绝缘子标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：西安电瓷研究所、大连电瓷厂、南京电气集团有限责任公司、唐山市高压电瓷厂、西安西电高压电瓷有限责任公司、NGK 唐山电瓷有限公司。

本标准主要起草人：李大楠、刘树横、林荣伟、房子章、杨明、贺建苍、董刚。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB 772—1965、GB 772—1977、GB/T 772—1987。