

备案号:7260—2000

HG/T 3520—2000

前 言

本标准是由化工行业标准HG/T 3520—1985《工业循环冷却水磷锌预膜液中钙离子测定方法》修订后提出的。

本标准与HG/T 3520—1985 的差异为:

所取水样由 50 mL 改为 20 mL, 稀释至 50 mL 后再进行测定。

本标准自实施之日起, 同时代替HG/T 3520—1985。

本标准由中华人民共和国原化学工业部技术监督司提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会归口。

本标准起草单位: 天津化工研究设计院。

本标准主要起草人: 邵宏谦、朱传俊、兰成君、李琳。

本标准于1985年首次发布为化学工业部部颁标准HG/T 5-1521—1985。1999年转化为化工行业标准, 并重新进行编号。