

ICS 27.010
CCS F 01

DB11

北京市地方标准

DB11/T 1212—2021
代替 DB11/T 1212—2015

板式换热器运行节能监测

Energy saving monitoring of plate heat exchanger operation

地方标准信息服务平台

2021-06-22 发布

2021-10-01 实施

北京市市场监督管理局发布

目 次

前言.....	11
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 监测项目.....	1
5 监测方法.....	2
6 计算方法.....	2
7 评价指标.....	3
8 监测结果评价.....	4
附录 A（资料性）板式换热器运行节能监测报告.....	5
参考文献.....	7

地方标准信息服务平台

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 DB11/T 1212—2015《板式换热器运行节能监测》。与 DB11/T 1212-2015 相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- a) 增加了“规范性引用文件”章节；
- b) 增加了检查项目（见 4.1，2015 版的 3.1）；
- c) 增加了一次侧压力降的测试（见 4.2，2015 版的 3.2）；
- d) 修改了测试仪表技术性要求（见 5.2.2，2015 版的 4.2.2）；
- e) 修改了板式换热器下端差评价指标（见 7.3，2015 版的 6.2）；
- f) 增加了 7.5 对板式换热器二次侧出水温度进行了要求（见 7.5）。

本文件由北京市发展和改革委员会提出并归口。

本文件由北京市发展和改革委员会组织实施。

本文件起草单位：北京科技大学、北京节能环保中心、国家节能中心、北京节能环保促进会、北京市京海换热设备制造有限责任公司、北京特信检验检测股份有限公司、北京瑞诺威能源科技有限公司

本文件主要起草人：刘大为、董美智、柳靖、杨霞、王圣典、张清伟、高红、刘笑、程宝华、田崇雷、庞磊、于国富、赵阳、孙干、李航、李舟、高晓丽、柳乃明、邢焕美、于珊、董民中、刘兰斌、邵晓亮、刘文超、邱林斌、张志杰

本文件所历次代替标准的历次版本发布情况为：

——DB11/T 1212—2015。

地方标准信息服务平台