

EJ

中华人民共和国核工业标准

EJ 383 ~ 399-89

三十万千瓦压水堆核电厂 设计标准

(一)

1989-03-24发布

1989-10-01实施

中国核工业总公司 发布

目 录

1	EJ 383-89	三十万千瓦压水堆核电厂 反应堆冷却剂系统设计瞬态规定·····	(1)
2	EJ 384-89	三十万千瓦压水堆核电厂 反应堆冷却剂主管道安装技术条件·····	(9)
3	EJ 385-89	三十万千瓦压水堆核电厂安全壳通风系统·····	(15)
4	EJ 386-89	三十万千瓦压水堆核电厂 安全有关的通风管道支架设计规定·····	(35)
5	EJ 387-89	三十万千瓦压水堆核电厂 一回路系统调试阶段清洗技术条件·····	(51)
6	EJ 388-89	三十万千瓦压水堆核电厂 蒸汽发生器氮气检漏技术条件·····	(57)
7	EJ 389-89	三十万千瓦压水堆核电厂稳压器技术条件·····	(61)
8	EJ 390-89	三十万千瓦压水堆核电厂安全二级离心泵技术条件·····	(71)
9	EJ 391-89	三十万千瓦压水堆核电厂安全三级离心泵技术条件·····	(93)
10	EJ 392-89	三十万千瓦压水堆核电厂一级设备支承件设计规定·····	(113)
11	EJ 393-89	三十万千瓦压水堆核电厂 一回路系统安全四级管道安装技术条件·····	(127)
12	EJ 394-89	三十万千瓦压水堆核电厂 一回路系统管道支吊架制造和验收技术条件·····	(133)
13	EJ 395-89	三十万千瓦压水堆核电厂阀门电动装置技术条件·····	(145)
14	EJ 396-89	三十万千瓦压水堆核电厂电动阀门动作试验要求·····	(157)
15	EJ 397-89	三十万千瓦压水堆核电厂 一回路辅助系统过滤器滤芯制造验收技术条件·····	(161)
16	EJ 398-89	三十万千瓦压水堆核电厂稳压器电加热器技术条件·····	(167)
17	EJ 399-89	三十万千瓦压水堆核电厂工艺系统辅助设备安装技术条件·····	(175)