

NORME FRANÇAISE  
ENREGISTRÉE

TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES  
**Traversées embrochables**  
**23 kV, 50 A ou 125 A**

**NF**  
**C 52-061**  
ADD 1  
Mars 1980

**Additif**  
**à la norme française enregistrée NF C 52-061 - septembre 1969**

---

**AVANT-PROPOS**

*Le présent additif a pour but de modifier la partie inférieure des pièces fixes des traversées embrochables qui font l'objet de la norme NF C 52-061, ceci afin de faciliter l'interchangeabilité avec d'autres matériels de même nature et de simplifier les problèmes d'approvisionnement.*

*Par ailleurs, afin d'éviter toute ambiguïté avec la nature des pièces de contact intérieures, les expressions « pièce mâle » et « pièce femelle » ont été respectivement remplacées par les expressions « pièce mobile » et « pièce fixe ».*

---

1° Dans l'ensemble de la norme, remplacer l'expression « pièce mâle » par « pièce mobile » et l'expression « pièce femelle » par « pièce fixe ».

2° Remplacer le deuxième alinéa du paragraphe 4.2 par la rédaction suivante :

— d'un corps isolant creux qui pénètre dans la cuve du transformateur et porte, à sa partie inférieure, une pièce de contact dont la partie dépassante externe est filetée pour permettre la liaison à l'enroulement du transformateur.

NF C 52-061 add 1 - mars 1980

3° Remplacer la figure 1 par la nouvelle figure 1 ci-jointe.

Enregistrée par décision  
du 25 janvier 1980 pour prendre effet  
à compter du 1<sup>er</sup> mars 1980

Adoptée le 8 novembre 1979

